

Znak sprawy: I.270. 27.2021

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „*Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów*”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 23.04.2021 r.:

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na łączenie referencji wykonanych robót na kwotę określoną w SIWZ z dwóch wykonanych robót remontu i przebudowy na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na łączenie referencji.

Pytanie

Czy zamawiający uzna zdolność techniczną i zawodową w wysokości niższej niż 2 000 000 zł wykonaną w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie uzna zdolności technicznej i zawodowej o wartości niższej niż 2 000 000,00 zł wykonaną w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert?

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ, tj.:

Zamieszczenia

1. Dokładnego opisu wyposażenia:

-Stół kuchenny

- krzesła

- zlewozmywaka dwukomorowego wraz z szafką

- kuchenka elektryczna indukcyjna 4 palnikowa

2. Jaki udźwieg dźwigu platformowego z napędem śrubowym dla niepełnosprawnych?

3. Opis przedmiotu zamówienia mówi o wykonaniu Instalacji centralnego ogrzewania - poprowadzić w istniejących bruzdach przy ścianach . Grzejniki z osłonami

drewnianymi w kolorze podłogi.

Łazienka/ salon łazienkowy/:

Zaprojektowano przystosowanie salonu łazienkowego dla osób niepełnosprawnych przez zastosowanie armatury i osprzętu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż pochwytów i poręczy dla takich osób.

Baterie charakter retro w kolorze miedzi starzonego.

Płytki układane na kleju do wysokości 2 m.

Płytki na ścianach i podłodze retro matowe lub półmatowe o strukturze /starego kamienia, muru/ wg. wzoru uzgodnionego z Inwestorem i konserwatorem zabytków/

- brak przedmiaru.

ODPOWIEDŹ:

Stół Kuchenny 80 x140 cm blat drewniany z drewna twardego

Krzesła drewniane z drewna twardego

Zlewozmywak dwukomorowy prefabrykowany na szafce z drewna twardego

Kuchnia elektryczna

- Rodzaj - Płyta indukcyjna
- Technologia grzejna - Indukcja

- Wykonanie płyty - Szkło ceramiczne

- Ilość pól grzejnych – 4
- Pole 1 - Moc 1300/1400 W, Średnica 160 mm

- Pole 2 - Moc 2300/3000 W

- Pole 3 - Moc 2300/3000 W

- Pole 4 - Średnica 160 mm, Moc 1300/1400 W

- Moc całkowita (W) 7400

- Zasilanie - 220 - 240 V

- Ilość poziomów mocy - 9

- Wskaźnik opadania ciepła - tak

- Zabezpieczenia - Przed przegrzaniem, Przed dziećmi, Przed przypadkowym włączeniem, System chłodzący

Platforma do transportu pionowego:

ODPOWIEDŹ:

Zaprojektowana została platforma do pionowego transportu osób niepełnosprawnych hydrauliczna nożycowa o wymiarach 111 x 140 cm montowana przy schodach zewnętrznych na wykonanym fundamencie żelbetowym.

Dane techniczne platformy.

- podszybie głębokości 36 cm
- udźwig – max. 400 kg
- napęd hydrauliczny nożycowy umieszczony w podszybiu
- prędkość ruchu platformy – 0,06 m/s
- wysokość podnoszenia - 1.50 m
- Sterowania elektroniczne
- zasilanie elektryczne 230 V
- Moc 0,6 kW.

Przy zamawianiu platformy należy kierować się tylko i wyłącznie danymi technicznymi jakie powinna spełniać

ODPOWIEDŹ:

Zaprojektowano centralne ogrzewanie elektryczne , grzejniki z osłonami drewnianymi w kolorze podłogi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada przedmiaru w celu wyceny kierować się załączoną dokumentacją.

Pytanie

W związku z koniecznością załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego prosimy o przesłanie przedmiarów branży sanitarnej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieścił brakujący przedmiar

B. Powyższa zmiana treści SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00034974/01 z dnia 2021-04-19:

oraz zmiany postępowania o identyfikatorze:

ddee887d-5620-453f-9627-fed2aaa37e7e

opublikowanego na: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

mgr Magdalena Hasiak
Sekretarz Gminy i Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

