

Zestawienie materiałów - oświetlenie uliczne podwieszane na linii nN ze st. trafo „Huta Deręgowska 4”

SŁUPY					USTOJE			Ilość i rodzaj przekroju przewodów	Rozpiętość przęsła (w m)	Ramka TK-80 na słup E	Trzon THS-80KS	Izolator S-80/2	Izolator N-80	YAKY 4x35	Bednarka 30x4 (m)	Wysięgnik na słup ŻN	Wysięgnik - st E+ objem	Śruba wysięgnika ŻN	Pręt uzemiający dł. 6,0	Uchwyt odc. SO 34.25	Uchwyt SO odc.34.50	Uchwyt nar. SO 99	Uchwyt przel-nar SO 130	Obejma z hakiem na E	Hak M16x200	Hak M-16x320	Hak nakręt. M-16	Hak nakręt. M-20	Zacisk SL 11.124	Rura PCV 37 (m)	Uchwyt na kabel	Końcówka AL.-35	Ochronnik BOPI 0.6/5	Bezpiecznik SV 19.25	Opr.awa OUSc 100W	Żarówka sodowa 100W	Przewód DY 2,5	Stycznik															
Nr słupa	Rodzaj słupa	Typ żerdzi			Belka B-60	Belka B-80	Płyta ustojowa U-85																																														
3	RNK-10,5/10/E				istn.			AsXS_n 2x35	55											1			1					2																									
4	N-10,5/10/E				istn.					55								1					2				1			2			1		1	1	1	1	4														
5	Nb-10/ŻN				istn.						45														1			1																									
6	P-10/ŻN				istn.							54							1		2					1		1			2		1		1	1	1	1	1	4													
7	K-10,5/10/E				istn.								54													1			1		2		1	1																			
9	RNK-10,5/10/E				istn.									47																1			2																				
10	Nb-10/ŻN				istn.										53														1			1																					
11	P-10/ŻN				istn.											55															1		1																				
12	N-10,5/10/E				istn.												53														1			1																			
13	Nb-10/ŻN				istn.													53						50	1		2	3		1				1		1		4		2	1	1	1	1	1	1	4						
33	RNK-10,5/10/E				istn.														54																1			2															
34	N-10,5/10/E				istn.															53								1						1			1		2		1		1	1	1	1	1	4					
35	P-10/ŻN				istn.																51															1																	
36	K-10,5/10/E				istn.																	51								1					1			1		4		2	1	1	1	1	1	1	4				
Razem	-	-	-	-	-	-	546																	524					50	2	3	4	3		8	4	3	3	4	6	2	22		8	3	5	5	5	20				

Sporządził:

(data i podpis)